

35628

08-07-2019

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 86 del 06/07/2019

Definitivo Rep n. 1122 del 09/09/2019

OGGETTO: Ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c. – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 9887 a Floridia (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 698, foglio n. 92, p.lla n. 1558 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Floridia istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 9887 sito a Floridia (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 698, foglio n. 92, p.lla n. 1558, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 19/06/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 24649 del 20/06/2019).

Visto il parere, con condizioni, del Comune di Floridia prot. n. 650/19 del 10/06/2019 acquisito al prot. gen. al n. 24649 del 20/06/2019, relativo allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale e reflui assimilabili a domestici provenienti dai servizi igienici del chiosco e dall'insediamento produttivo.

Valutata d'ufficio la documentazione presentata dalla Ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c..

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c. – Sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 9887 a Floridia (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 698, foglio n. 92, p.lla n. 1558, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Floridia prot. n. 650/19 del 10/06/2019 acquisito al prot. gen. al n. 24649 del 20/06/2019, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Floridia che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore III – Ufficio Ecologia del Comune di Floridia nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Triggiano)

Paolo Triggiano



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

04/04/2019

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, del Comune di Floridia prot. n. 650/19 del 10/06/2019 acquisito al prot. gen. al n. 24649 del 20/06/2019, relativo allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale e reflui assimilabili a domestici provenienti dai servizi igienici del chiosco e dall'insediamento produttivo, rilasciato alla Ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c. con sede legale e sito dell'impianto di distribuzione carburanti ENI S.p.A. PV 9887 a Floridia (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 698, foglio n. 92, p.lla n. 1558.

Dettaglio Email

Mittente: tributi@pec.comune.floridia.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 19-06-2019 Ora: 10:31 Num. Protocollo: 0024649 Del: 20-06-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ditta Fontana Carmelo e figlio snc -

Testo Email



COMUNE DI FLORIDIA

(Provincia di Siracusa)

*

Settore III - Ufficio Ecologia

Prot. 650/19 int.

Floridia, 10/06/2019

S.U.A.P. di Floridia

SEDE

Risposta alla nota prot. n. 15715 del 04/06/2019

Oggetto: Trasmissione parere per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa agli scarichi di acque reflue prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti pv **Eni S.p.A.** n. 9887 sito a Floridia in corso Vittorio Emanuele - S.S. 124 Km 109.400
Dpr 13 marzo 2013, n. 59.

In riscontro alla nota prot. 12281 del 02/08/2017 di pari oggetto, presentata a mezzo pec con la quale il sig. Fontana Sebastiano nato a Siracusa il 20/08/1960 C.F. FNT SST 60M20 17541 e residente a Floridia in via Palestro n. 29, rappresentante legale della ditta **Fontana Carmelo e figlio s.n.c.** con P. Iva 00863210894 e gestore dell'impianto **Distribuzione Carburanti** di proprietà della società **ENI S.p.A.** con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei 1 con Partita Iva 00484960588, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per scarichi di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale - reflui assimilabili a domestici provenienti dai servizi igienici del chiosco, provenienti dall'insediamento produttivo sito in corso Vittorio Emanuele - S.S. 124 km 109.400;

Esaminata la documentazione esibita,

Preso atto che:

- i reflui provenienti dal servizio igienico all'interno del chiosco sono convogliati al pozzetto di ispezione sifonato, prima di andare a scaricare al collettore fognario comunale della pubblica via;
- le acque meteoriche di prima pioggia raccolte nel piazzale, prima di essere convogliate alla rete fognante confluiscono in una vasca interrata dove avviene il processo di dissabbiatura e successiva disoleazione;

al fine del rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia dell'insediamento produttivo depurate devono rispettare i limiti della tabella 3, allegato 5 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii prima di immettersi nella rete fognante;
- b) che siano smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di fanghi di supero dall'impianto di depurazione e gli oli recuperati;
- c) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- d) che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- e) il serbatoio interrato sia realizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- f) la società dovrà richiedere ed ottenere i necessari e preventivi pareri alle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni per lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Che la ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Obbliga infine la ditta Fontana Carmelo e figlio s.n.c. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico ~~che potrebbero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.~~

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;



Il Responsabile del III settore
Ing. Concetto Lo Giudice

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal..... **1.1 LUG. 2019**..... al..... **25 LUG. 2019**.....

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Nome Cognome



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
