



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**DETERMINAZIONE - SETTORE X**

Provvisorio Rep n. 52 del 28/5/2020  
Definitivo Rep n. 583 del 04/06/2020

**OGGETTO: Modifica sostanziale della determinazione n. 314 del 30/03/2017 – avente per oggetto:**

Ditta Italloffshore s.c.ar.l. legale rappresentante Leone Francesco residente a Siracusa via Francesco Laurana n. 9 – sede legale e sito dell'attività ad Augusta (SR) C/da Punta Cugno - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la determinazione n. 314 del 30/03/2017 con la quale è stato rilasciato il provvedimento di AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta Italloffshore s.c.ar.l. legale rappresentante Leone Francesco residente a Siracusa via Francesco Laurana n. 9 – sede legale e sito dell'attività ad Augusta (SR) C/da Punta Cugno, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Preso atto che** la ditta Italloffshore s.c.ar.l (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Augusta (SR) istanza AUA ai fini della modifica sostanziale della determinazione n. 314 del 30/03/2017, l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 18/12/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 48400 del 19/12/2020.

**Considerato che**, a seguito della modifica del processo produttivo, il Gestore chiede la modifica sostanziale della suddetta determinazione e quindi l'adozione dei seguenti titoli abilitativi:

- Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

**Visti** i verbali di Conferenza di Servizi del 23/01/2020 e del 06/02/2020.

**Visto** il parere, con prescrizioni e condizioni, rilasciato dal Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione prot. n. 181 del 09/03/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 10604 del 10/03/2020,

relativo allo scarico fognario nella fognatura consortile, dei reflui civili e/o assimilabili a civili, provenienti dalla ditta Italloffshore s.c.ar.l..

**Visto** il parere, con prescrizioni, rilasciato dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. n. 26895 del 19/05/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 16914 del 19/05/2020, relativo alle emissioni in atmosfera.

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

**Considerato** che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3.

**Ritenuto** pertanto di dover modificare il punto 1) e il punto 3) della determinazione n. 314 del 30/03/2017


### DETERMINA

1. di modificare il punto 1) della determinazione n. 314 del 30/03/2017 rilasciata alla Ditta Italloffshore s.c.ar.l. legale rappresentante Leone Francesco residente a Siracusa via Francesco Laurana n. 9 – sede legale e sito dell'attività ad Augusta (SR) C/da Punta Cugno foglio 78 p.lla 0, adottando i seguenti titoli abilitativi:
  - Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.
2. di modificare il punto 3) della determinazione n. 314 del 30/03/2017, il Gestore deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione prot. n. 181 del 09/03/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 10604 del 10/03/2020, (All. A 1) e del parere rilasciato dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. n. 26895 del 19/05/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 16914 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della determinazione n. 314 del 30/03/2017;
4. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà alla sua notifica al Gestore, al Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione all'U.T.A. di Siracusa, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
5. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigglio)

*Paolo Trigglio*



IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

*Domenico Morello*

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 28/5/2020.

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente  
(Ing. Domenico Morello)

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico  
Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

## **ALL. A-1**

### **SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni e condizioni, rilasciato dal Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione prot. n. 181 del 09/03/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 10604 del 10/03/2020, relativo allo scarico fognario nella fognatura consortile, dei reflui civili e/o assimilabili a civili, provenienti dalla ditta Italloffshore s.c.ar.l.. con sede legale e sito dell'attività ad Augusta (SR) C/da Punta Cugno foglio 78 p.lla 0.

## Dettaglio Email

Mittente: asisiracusa@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-03-2020 Ora: 9:12 Num. Protocollo: 0010604 Del: 10-03-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: AUA - ITALOFFSHORE

Testo Email

---

**CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA  
IN LIQUIDAZIONE**

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione
Prot. n. <u>181</u>
del <u>09-03-2020</u>

**Oggetto:** OGGETTO: Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Autorizzazione Unica Ambientale. Rilascio Nulla Osta sullo scarico fognario nella fognatura consortile, dei reflui civili e/o assimilabili a civili, della ditta ITALOFFSHORE ubicata in C/da Punta Cugno -I Comune di Augusta.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Alla Provincia Regionale di Siracusa  
oggi Libero Consorzio Comunale  
X Settore Territorio ed Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Sezione V.E.C.A.  
Via Necropoli del Fusco, 7  
96100 Siracusa  
[autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

In riferimento alla conferenza di servizi tenutasi i in data 06/02/2020 presso gli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio dell'A.U.A., alla Ditta **CDL ITALOFFSHORE Scarl** si premette quanto segue:

- con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarico a mare dei reflui civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13/07/1999, del Consorzio ASI Siracusa venivano disciplinati e regolamentati gli scarichi immessi nella fognatura consortile da parte delle aziende ubicate nell'area industriale di Siracusa;
- con convenzione stipulata il 04/11/1999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., veniva affidata all'I.A.S. Spa la gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti di fognatura e depurazione di proprietà dello stesso Consorzio ASI di Siracusa;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 558 del 10/08/2010 il Consorzio ASI di Siracusa veniva autorizzato allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di Priolo Gargallo, nel mare Ionio con condotta sottomarina, fino alla progressiva di metri 1.750 e alla profondità di 35 metri, ai sensi e per gli effetti degli art. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 40 della legge Regionale n. 27/1986;
- con nota prot. n. 2549 del 02/08/2013, nei termini prescritti dall'art. 15 del precitato D.D.G. n. 558 del 10/08/2010, veniva richiesto il rinnovo della sopracitata autorizzazione allo scarico dell'Impianto di Depurazione Consortile di Priolo Gargallo;
- con verbale di consegna del 24/02/2017 il Consorzio ASI di Siracusa , posto in liquidazione ai sensi della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii, consegnava all'IRSAP la gestione degli immobili, degli impianti, della viabilità, delle infrastrutture a rete tra questi le opere di disinquinamento della rada

Viale Scala Greca, 302  
96100 Siracusa  
P.I. 00450670898  
C.F. 80001250895  
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
Fax. 0931491669  
PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)



Pag. 1 di 3

di Augusta- Depuratore Acque reflue industriali e civili P.S. 2/SR 2009/1 e la fognatura acque nere e reflui industriali P.S. 2/SR 2014/1;

- con nota IRSAP prot. n. 20841 del 04/08/2017, inoltrata al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, veniva sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- con determinazione del Direttore Generale n. 525 del 02/10/2017 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A., veniva prorogato prorogato fino alla data del 31/03/2018;
- con successiva determinazione del Direttore Generale n. 377 del 28/12/2018 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A. veniva prorogato fino alla data del 30/06/2019;
- con verbale di consegna del 29/05/2019, in adempimento alla normativa sopravvenuta (in particolare l'art.32 della L.R. del 22/02/2019 che ha introdotto la lett. c) al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 8/2012) l'IRSAP proponeva la riconsegna degli impianti di depurazione al Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione che ha accettato la riconsegna dei predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano con effetto dal 30/06/2019;
- con determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n° 254 del 19/06/2019 veniva approvato il predetto verbale di riconsegna;
- con determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione del n° 12 del 27/06/2019 è stata disposta una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo alla Soc. I.A.S SpA per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;
- con nota prot. n° 392 del 04/03/2020 prot. ASI n° 175 del 05/03/2020, che si allega alla presente per farne parte integrante, la Soc. IAS S.p.A., quale società di gestione dell'impianto di depurazione, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta **ITALOFFSHORE Scarl** ed ha comunicato i limiti tabellari di scarico che sono quelli previsti dalle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86; Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Consorzio ASI in Liquidazione

#### NULLA-OSTA

allo scarico fognario nella fognatura consortile, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **CDL ITALOFFSHORE Scarl** alle seguenti PRESCRIZIONI E CONDIZIONI:

- a) la ditta dovrà rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale n. 27/86;
- b) lo scarico deve e dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
- c) lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile;
- d) la ditta dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- e) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- f) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- g) la ditta dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli stabilimenti sino al pozzetto di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione;

Viale Scala Greca, 302  
 96100 Siracusa  
 P.I. 00450670898  
 C.F. 80001250895  
 Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
 Fax. 0931491669  
 PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)

- h) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno delle aree destinate a piazzali, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
- i) i piazzali dovranno sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali sversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla loro pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti;
- j) questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- k) sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile, la ditta **CDL ITALOFSHORE Scarl** deve effettuare il pagamento della tassa di rilascio del provvedimento dell'autorizzazione anzidetta per l'importo di € 83,67.

A decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione allo scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale per l'importo annuo di € 42,35 e dovrà trasmettere a questo Ente attestazione in originale del versamento.


Si avverte che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".

Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, devono essere effettuate mediante l'utilizzo del Conto Corrente Postale n. 17770900 intestato alla "CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA - BANCO DI SICILIA - PALERMO cap. 1606 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI".

Il predetto parere potrà rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorizzazione unica ambientale, a condizione che la ditta **CDL ITALOFFSCHORE Scarl** presenti ogni quattro anni a questo Ente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa la seguente documentazione:

- dichiarazione come da schema che si allega e che forma parte integrante della presente autorizzazione;
- certificazione di analisi del refluo immesso in fognatura sui parametri dipendenti dalla tipologia produttiva esercitata, con un minimo di 20 (venti) parametri distinti (tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/2006).

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, il nulla osta rilasciato da questo Ente dovrà intendersi automaticamente decaduto. Il Responsabile del procedimento.

  
Il Commissario Liquidatore  
Avv. Achille Piritore

Viale Scala Greca, 302  
96100 Siracusa  
P.I. 00450670898  
C.F. 80001250895  
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
Fax. 0931491669  
PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)

## ALLEGATO "B"

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR U.O.B. Territoriale Ambientale 2 prot. n. 26895 del 19/05/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 16914 del 19/05/2020, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dalla ditta Italoffshore s.c.a.r.l.. con sede legale e sito dell'attività ad Augusta (SR) C/da Punta Cugno foglio 78 p.lla 0.

## Dettaglio Email

Mittente: uta\_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 19-05-2020 Ora: 9:41 Num. Protocollo: 0016914 Del: 19-05-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: istanza ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 di modifica sostanziale della A.U.A. n. 8 del 02.05.2017 per opificio sito ad Augusta, ditta Consorzio Italloffshore

Testo Email

---



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 - Demanio Marittimo  
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa  
U.O.B. Territoriale Ambientale 2  
Viale Santa Panagia, 141/A - 96100 Siracusa  
Piazza Studi s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Pozzallo, prot. n. 26895 del 19/05/2020

Rif. prot. n. del

OGGETTO: Istanza, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 8 del 2/5/2017 per un opificio, sito ad Augusta in contrada Punta Cugno snc, atto alla costruzione e/o manutenzione di impianti On-Off-Shore, impianti petrolchimici e lavori navali - Ditta "CONSORZIO ITALOFFSHORE s.c.a.r.l."

Allo

**S.U.A.P. di Augusta**  
Piazza D'Astorga, 10 - 96011 Augusta (SR)  
protocollocomunediaugusta@pointpec.it  
suap.sr@cert.camcom.it

Al

**Libero Consorzio Comunale di Siracusa** 10° Settore  
Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Via Necropoli del Fusco, 7 - 96100 Siracusa  
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c.

**CONSORZIO ITALOFFSHORE s.c.a.r.l.**  
C.da Punta Cugno snc - 96011 Augusta (SR)  
[italoffshore@legalmail.it](mailto:italoffshore@legalmail.it)

#### PREMESSA

La Ditta "CONSORZIO ITALOFFSHORE s.c.a.r.l.", svolge l'attività di costruzione e/o manutenzione di impianti On-Off-Shore, impianti petrolchimici e lavori navali.

L'impianto è situato nel territorio comunale di Augusta (SR) in contrada Punta Cugno snc.

La Ditta in argomento ha chiesto, per il tramite dello SUAP di Augusta (SR), il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n°8 del 02/05/2017, il seguente titolo abilitativo:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo n° 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Visto** il D.P.Reg del 24 marzo 1997 e ss.mm.ii. "Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali";
- Visto** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale "I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti (dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155) dalla

Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Moscuza

E-mail: francescomoscuza@regione.sicilia.it - pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2

Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 - 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede di Siracusa: Viale Santa Panagia, 14/A Tel. 0931 756412 - Sede di Ragusa: Piazza Studi s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0932 1839719

normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";

- Visto** il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- Visto** il comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo il quale "[...] l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e [...]";
- Visto** il D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010;
- Visto** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- Visto** il D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019), con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, dal quale si evince che "l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione dei provvedimenti per il rilascio del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006" è in carico alle Strutture Territoriali dell'Ambiente competenti territorialmente - U.O.B. Territoriale Ambientale 2;
- Visto** il D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto** il D.D.G. n. 709 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Moscuza l'incarico di dirigente responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa;
- Visto** che per l'istanza acquisita con nota al protocollo ARTA-DRA al n. 2525 del 15/1/2020, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava per giorno 23/1/2020 una conferenza di servizi in modalità sincrona (art. 14 della L. 241/90) e contestualmente inviava tramite posta elettronica certificata una serie di file al fine di esprimere parere endoprocedimentale reso ai sensi dell'art. 269 del Testo Unico Ambientale;
- Vista** la nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n. 4754 del 27/1/2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa trasmetteva il verbale della conferenza di servizi di cui al punto precedente, aggiornando la stessa a giorno 6/2/2020;
- Vista** la nota, acquisita al protocollo al n. 8347 del 11/2/2020, con la quale il LCC di SR trasmetteva il verbale della conferenza di servizi effettuata giorno 6/2/2020;
- Vista** la nota ARTA-DRA prot. n. 9682 del 18/2/2020 la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa - UOB Territoriale Ambientale 2, constatando la mancanza di alcuni file, chiedeva allo SUAP di Augusta di integrare la documentazione già trasmessa dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- Vista** la successiva nota acquisita al protocollo ARTA-DRA al n. 11221 del 24/2/2020, con la quale lo SUAP di Augusta trasmetteva una serie di file a completamento di quanto già spedito dal LCC di Siracusa; precisamente l'intera documentazione per esprimere il parere endoprocedimentale di competenza;
- Valutato** il rapporto istruttorio Prot. n° 20169 del 16/04/2020 della S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, con il quale si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera della Ditta CONSORZIO ITALOFFSHORE s.c.ar.l;
- Valutato** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, ai fini del rilascio della summenzionata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel merito la Ditta intende attivare 18 nuovi punti di emissione in atmosfera aventi le seguenti caratteristiche:

Punto di emissione	Coordinate geografiche (Gauss-Boaga)	Altezza dal suolo (m)	Inquinanti	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento
--------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------	-------------	------------------------------	-------------------------

E1	37° 13' 11,54'' N 15° 11' 14,59'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a pavimento	27952	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E2	37° 13' 11,68'' N 15° 11' 14,40'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a pavimento	27952	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E3	37° 13' 11,82'' N 15° 11' 14,26'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a pavimento	27952	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E4	37° 13' 11,94'' N 15° 11' 14,06'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a pavimento	27952	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E5	37° 13' 10,40'' N 15° 11' 13,76'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a parete	30747	Carta Andreae PAINT STOP - Cella di filtrazione in poliestere - Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E6	37° 13' 10,68'' N 15° 11' 14,06'' E	9.5	C.O.V.	Cabina di verniciatura con aspirazione a parete	30747	Carta Andreae PAINT STOP - Cella di filtrazione in poliestere - Cartucce a carbone attivo in cilindretti
			Polveri			
E7	37° 13' 10,05'' N 15° 11' 11,81'' E	9.5	Polveri	Cabina di metallizzazione	18635	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
E8	37° 13' 09,78'' N 15° 11' 12,24'' E	9.5	Polveri	Cabina di metallizzazione	18635	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
E9	37° 13' 09,35'' N 15° 11' 12,24'' E	9.5	Polveri	Cabina di metallizzazione	18635	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti
E10	37° 13' 11,05'' N 15° 11' 15,34'' E	9.5	Polveri	Cabina di sabbiatura	27952	Cellulosa
E11	37° 13' 10,64'' N 15° 11' 14,76'' E	9.5	Polveri	Cabina di sabbiatura	27952	Cellulosa
E12	37° 13' 11,55'' N 15° 11' 14,93'' E	9.5	Polveri	Cabina di sabbiatura	27952	Cellulosa
E13	37° 13' 11,61'' N 15° 11' 15,00'' E	9.5	Polveri	Cabina di sabbiatura	27952	Cellulosa
E14	37° 13' 02,13'' N 15° 11' 10,52'' E	9.5	Polveri	Puntature/saldature	6522	Nessuno
E15	37° 13' 01,50'' N 15° 11' 07,19'' E	9.5	Polveri	Puntature/saldature	6522	Nessuno
E16	37° 13' 00,63'' N 15° 11' 06,40'' E	9.5	Polveri	Saldatura/taglio termico	6522	Nessuno

E17	37° 13' 00,38'' N 15° 11' 06,40'' E	9.5	Polveri	Puntature/saldature	6522	Nessuno
E18	37° 13' 01,11'' N 15° 11' 06,16'' E	9.5	Polveri	Puntature/saldature	6522	Nessuno

### SI CONCLUDE

che i valori limite di concentrazione degli inquinanti, così come dichiarati dalla Ditta per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 rientrano sia nei limiti del D.Lgs 152/2006 sia nei requisiti previsti dal D.A. 176/GAB del 09/8/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010.

Per quanto premesso, considerato e valutato, quest'Ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

#### Limiti di emissione:

Punto di emissione	Inquinante	Concentrazione inquinanti pre-trattamento (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema di abbattimento	Concentrazione inquinanti in emissione post-trattamento (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>#</sup>	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	C.O.V.	15	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	6	50*
	Polveri totali	57.4		1.15	40**
E2	C.O.V.	15	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	6	50*
	Polveri totali	57.4		1.15	40**
E3	C.O.V.	15	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	6	50*
	Polveri totali	57.4		1.15	40**
E4	C.O.V.	15	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	6	50*
	Polveri totali	57.4		1.15	40**
E5	C.O.V.	9.97	Carta Andreae PAINT STOP - Cella di filtrazione in poliestere - Cartucce a carbone attivo in cilindretti	3.99	50*
	Polveri totali	38.13		0.76	40**
E6	C.O.V.	9.97	Carta Andreae PAINT STOP - Cella di filtrazione in poliestere - Cartucce a carbone attivo in cilindretti	3.99	50*
	Polveri totali	38.13		0.76	40**
E7	Polveri totali	n.d.	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	0.11	40**
E8	Polveri totali	n.d.	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	0.11	40**

E9	Polveri totali	n.d.	Cella di filtrazione in poliestere – Cartucce a carbone attivo in cilindretti	0.11	40**
E10	Polveri totali	7.30	Cellulosa	0.15	40**
E11	Polveri totali	7.30	Cellulosa	0.15	40**
E12	Polveri totali	7.30	Cellulosa	0.15	40**
E13	Polveri totali	7.30	Cellulosa	0.15	40**
E14	Polveri totali	n.d.	Nessuno	<10	40**
E15	Polveri totali	n.d.	Nessuno	<10	40**
E16	Polveri totali	n.d.	Nessuno	<10	40**
E17	Polveri totali	n.d.	Nessuno	<10	40**
E18	Polveri totali	n.d.	Nessuno	<10	40**
<i>*Valori dichiarati dal tecnico incaricato dalla Ditta "CONSORZIO ITALOFFSHORE s.c.a.r.l."</i>					
<i>* Parte III dell'allegato III, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06</i>					
<i>**Valori limite ai sensi del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010</i>					

#### **Prescrizioni:**

1. La Ditta dovrà comunicare, con anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 10° Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia;
2. Con periodicità annuale e con un preavviso di almeno 15 giorni da trasmettere alla STA di Rg/Sr e agli Organi di controllo, la Ditta dovrà effettuare le misurazioni delle emissioni in atmosfera, secondo i metodi pubblicati nel D.M. 25/08/2000 e nell'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., con gli impianti funzionanti a pieno regime ed altresì eseguire i campionamenti in conformità delle vigenti norme UNI;
3. I risultati delle prove di analisi, anche a mezzo elettronico, dovranno essere trasmesse alla S.T.A. di Ragusa e Siracusa e agli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e ARPA S.T. di Siracusa) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare agli Organi di controllo ed alla S.T.A. di RG e SR di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine di garantire la loro efficacia;
4. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, agli Organi di controllo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA competente per il territorio. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;

5. Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della Ditta, questa Struttura Territoriale dell'Ambiente e/o gli organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA territoriale, si riservano il diritto di modificare le prescrizioni contenute nel presente parere;
6. Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Struttura Territoriale dell'ARPA, effettueranno con periodicità almeno biennale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dalla S.T. ARPA competente per territorio alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.P.R. 59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
8. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.



IL DIRIGENTE DELLA S.T.A. di RG/SR

(*Francesco Moscuza*)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal..... **09 GIU. 2020** ..... al..... **23 GIU. 2020** .....

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*Francesco Ianni*



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .....al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

-----

Il Segretario Generale

-----